

CHIARIMENTI SU CHIUSURA IMPIANTO PISCINA COMUNALE

Per la massima trasparenza sulle motivazioni che hanno portato alla momentanea chiusura dell'impianto natatorio ritengo utile e corretto comunicare che a seguito del sopralluogo effettuato dagli Ispettori del Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 5 in data 17/11/2022 presso la struttura della Piscina Comunale di Colleferro, sono stati rilevati valori microbiologici superiori alla normativa vigente:

- Immissione vasca grande > 300 ufc/ml
- Immissione vasca media > 300 ufc/ml
- Vasca Piccola 105 ufc/ml

Per tale motivo viene richiesta la chiusura dell'Impianto natatorio da parte della USL ROMA 5.

✚ Per acqua di immissione si intende l'acqua che viene immessa in vasca subito dopo la filtrazione e non l'acqua di balneazione che è quella presente in vasca.

✚ L'acqua di balneazione non presenta nessun valore batteriologico fuori norma

Si precisa quindi che i valori anomali non riguardano assolutamente l'acqua di balneazione, chiaramente in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, e quindi non esiste alcun pericolo batteriologico per gli utenti.

Ritengo, ma questa resta una considerazione personale, che la causa della carica batterica così elevata nell'acqua di immissione risieda nel **punto di prelievo** composto da una tubatura e da un rubinetto che è rimasto chiuso per tutto il periodo della pandemia e che è stato riaperto solo al momento del sopralluogo da parte del personale ispettivo della asl.

Ciò potrebbe spiegare il motivo per cui a fronte di una carica batterica così elevata in immissione non corrisponde una carica batterica elevata in vasca.

Stiamo provvedendo in questo momento comunque alla sostituzione delle tubature e dei rubinetti dei punti di prelievo oltre che ad un trattamento specifico per filtri al fine di ripristinare la conformità dei valori batteriologici.

Provvederemo entro la mattinata di domani ad effettuare il campionamento delle acque di immissione presso laboratorio accreditato al fine di eliminare il problema evidenziato dalla asl.

Colleferro 22/11/2022

Antonio Cifra